

INFORMATION SUR LE TEST À LA FUMÉE

Pourquoi ?

- Recenser sur le domaine public et le domaine privé les branchements raccordés à tort sur le réseau séparatif eaux usées.

But ?

- Repérer les points d'apparition de fumée au niveau des habitations et de la voirie :
 - gouttières, grilles de garage, appentis, cours, avaloirs, fossés, trous.

Impact si mauvais raccordement ?


La présence des eaux pluviales dans le réseau d'assainissement eaux usées entraine :

- Surcharge hydraulique du réseau de collecte.
- Perturbation du fonctionnement de la station d'épuration.
- Risque de débordement et de dégradation du milieu récepteur.


Comment ?

- En utilisant de la paraffine liquide qui en brûlant fait de la fumée blanche.

Appareil utilisé



Gestion des Eaux Pluviales



Shéma de principe du test à la fumée

CONTACTS :

Antonin LEFEBVRE
IRH Environnement

Tertiopole, 61 rue Jean Briaud
33700 Mérignac - France

Tel : 06 82 99 00 84

Julien BENASSY
IRH Environnement

Tertiopole, 61 rue Jean Briaud
33700 Mérignac - France

Tel : 06 64 45 36 84

Patrick OGER
IRH Environnement

8 rue Olivier de Serres
49070 BEAUCOUZE- France

Tel : 06.74.89.95.72

Jérémy BLANDIN
IRH Environnement

Tertiopole, 61 rue Jean Briaud
33700 Mérignac - France

Tel : 06.79.88.67.96

GrandAngoulême

Division de l'assainissement et de l'eau potable
92 rue du Port Thureau 16000 Angoulême

Standart : 05 45 61 02 41

Technicien Emeric HAY : 07 78 70 21 76

Pompiers 18 ou 112

